



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 3A-EU-21/18-03

podľa zákona č. 90/2016 Zb. v platnom znení

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

výrobok/typ: **Elektroinštalčné rúrky ohybné LPE-x (rada EN) a príslušenstvo**
2316E/LPE-1 až 2363/LPE-1 **2316E/LPE-2 až 2363/LPE-2**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

predmet prehlásenia: Ohybné elektroinštalčné rúrky sú určené pre inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia. Rúrky LPE-1 sú vhodné pre priame zalievanie pri monoliticknej betonáži alebo pod omietku. Rúrky LPE-2 sú vhodné pre inštaláciu v betónových prefabrikátoch. Teplotná odolnosť: -25°C až +90°C.

Vyššie popísaný predmet prehlásenia je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 vrátane zmien (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-22:04 vrátane zmien (EN 61386-22:02 including amendments) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002) TP-KO-02-11 TP-KO-03-11	Skúšobný protokol č. 704290-01/01 zo dňa 5.1.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	TP-KO-02/11 TP-KO-03/11
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné a materiálové listy použitých materiálov

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE

Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom volne k dispozícii na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interné dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

Miesto vydania: Kolín
Dátum vydania: 1.3.2018

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI
Ing. Jana Dejmková
predstaviteľ vedenia QMS, EMS a BOZP



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 3A-EU-21/18-03

Elektroinstalační trubky ohebné LPE-x (řada EN) a příslušenství

(-25°C až +90°C)

Materiál šířící plamen

ČSN EN 61386-1 ed.2

(IEC 61386-1)

ČSN EN 61386-22

(IEC 61386-22)

Elektroinstalační trubky typ

TP-KO-02/11	TP-KO-03/11
320 N	125 N
2316E/LPE-1	2316E/LPE-2
2320/LPE-1	2320/LPE-2
2325/LPE-1	2325/LPE-2
2332/LPE-1	2332/LPE-2
2340/LPE-1	2340/LPE-2
2350/LPE-1	2350/LPE-2
2363/LPE-1	2363/LPE-2

spojky	0216E/1 - 0263/1
ucpávky do trubek	1716E T - 1763 T
ucpávky do spojek	1716E S - 1763 S
přechodové spojky z dimense 20 na 16:	0206E/1
přechodové spojky z dimense 20 na 2x16	0207E/1
protahovací drát	D


KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI